

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ТОВАРА

Настоящий сертификат происхождения товара выдан на:

Наименование товара: *плита гранитная облицовочная, мебофоренная "Мансуровское"*

Количество: *2*


Качество согласно: *ГОСТ 9480-47, класс материала I, радиоактивность 5 мкр/час*

Товар произведен АО "Карельский камень", является продукцией его собственного производства и готов к отправке на экспорт.

Генеральный директор
АО "Карельский камень"

М.П.

Главный бухгалтер
АО "Карельский камень"



Н.А. Фролов

В.В. Соичева

**ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МАНСУРОВСКОГО ГРАНИТА**

Предел прочности при сжатии в сухом состоянии	—127,1 МПа
Тоже в водонасыщенном состоянии	— 117,3 МПа
Пористость	— 1,19%
Водопоглощение	— 0,43%
Плотность	— 2,75 г/см ³
Предел прочности при растяжении	— 5,5 МПа
Кислотостойкость	— 96,6%
Истираемость	— 0,37 г/см ²
Марка по морозостойкости	— 150 МРЗ
Мансуровский гранит радиационнобезопасный	

Директор МЩЗ

И. Г. АБАКУМОВ.

Учалин. тип. З. 641 тираж 1000 1992 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ГСЭН. РУ. ЦОА.062
РОСС RU. 0001510408

450054, г.Уфа,
ул. Шафиева, 7

32-93-66; 37-64-00
37-42-48

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 86-Р
на радиационное качество материала

ЗАКАЗЧИК: ОАО «Мансуровский комбинат строительных материалов»

МАТЕРИАЛ: Гранит Мансуровского месторождения


Результаты исследования проб строительного материала
гамма-спектрометрическим методом

№	Наименование пробы	Удельная активность, Бк/кг			Эффективная удельная активность, Аэфф, Бк/кг
		Ra-226	Th-232	C-40	
1	Проба гранита	13	12	240	49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Согласно норм радиационной безопасности (НРБ-99) и в соответствии с ГОСТ 30168-94 «Материалы и изделия строительные», анализируемая проба относится к материалам 1-го класса (эффективная удельная активность не превышает 370 Бк/кг).
Соответствующий материал может быть использован во всех видах строительства.

Заключение выдано: 15 августа 2001г.
Срок действия до: 15 августа 2002г.

Главный государственный
санитарный врач
по Республике Башкортостан



Г.Д. Минин